



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๖.๔/ลป.๕๖๐๓๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำปาง
๔๐๕ หมู่ ๑ ถนนลำปาง-เกาะคา
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๕๒๑๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ
ขออนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและติดตั้งระบบเสียงตามสายบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ของ
หน่วยงานราชการเท่านั้น

เรียน หน่วยงานราชการ (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)

ตามหนังสือ เลขที่ น.๑ กบส.(ธท.) ๖๔๘/๒๕๖๗ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗ เรื่องการนำส่งเอกสารขอ
อนุญาตพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ ขออนุญาตพาดสายสื่อสาร
โทรคมนาคมและติดตั้งระบบเสียงตามสายบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ของหน่วยงานราชการเท่านั้น

๑. หนังสือจากหน่วยงานราชการที่ขออนุญาต (หนังสือตราครุฑเท่านั้น) แสดงรายละเอียดของการ
ของการขออนุญาตให้ละเอียดครบถ้วน เช่น เขตพื้นที่ที่ติดตั้งระบบ ขนาดสายสื่อสาร ประเภทของ
สายสื่อสาร ระยะทางที่พาดสายสื่อสาร จำนวนเสาไฟฟ้าที่พาดสายสื่อสาร จุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ และ
จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

๒. คำร้องขอติดตั้งโดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้ลงนาม

๓. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีหน่วยงานราชการมอบหมายให้ผู้รับจ้างหรือบริษัทดำเนินการขอ
อนุญาต)

๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

๓.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

๔. แผนผังแสดงเส้นทางการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

๕. ตารางสรุประยะทางพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

๖. ภาพถ่ายเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งกล้องและลำโพง ทุกจุด (ประกอบการพิจารณาขอติดตั้งมิเตอร์)

๗. รายละเอียดของสายสื่อสารที่ใช้พาดบนเสาไฟฟ้า และรายละเอียดอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตั้งและพาดสายสื่อสาร แบบแคตตาล็อกเท่านั้น

๘. แบบแสดงรายละเอียดการติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าพร้อมแสดงระบุมความสูงของสาย
สื่อสาร ให้ชัดเจน

๙. สัญญาจ้างงานหรือสัญญาซื้อขาย (กรณีจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการติดตั้ง)

การขอพาดสาย.....

การขอพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. สามารถพิจารณาให้พาดได้ ตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีของอุปกรณ์กล่องวงจรปิด และ ลำโพงเสียงตามสายหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่ให้ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดขวางการปฏิบัติงานของพนักงาน กฟภ. หรือส่งผลให้อุปกรณ์ของหน่วยงานฯ ได้รับความเสียหายได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรัส คำฟู)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองลำปาง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐-๕๔๒๕-๑๑๐๒